



Ciechanów, dnia 07 grudnia 2016r.

ZM – 242 – 45.7 / 2016

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Zmiana IV do SIWZ z dnia 31 października 2016r w sprawie nr 45/2016 – „Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy do 550 kW_e”

Zamawiający na podstawie pkt 10.3 SIWZ - wprowadza następujące zmiany:

Lp. wg SIWZ	Treść w brzmieniu przed zmianą	Treść w brzmieniu po zmianie
pkt 3.2.4, lit. b PFU	(...) pomiar ilości i wartości opałowej zużytego gazu (...)	(...) pomiar ilości zużytego gazu(...)

Doprecyzowanie treści SIWZ pod kątem włączenia instalacji elektrociepłowni do sieci ciepłowniczej, będące jednocześnie uszczegółowieniem pytania zadanego przez jednego z oferentów.

Zamawiający oczekują, że połączenie elektrociepłowni z siecią ciepłowniczą realizowane będzie na dwa sposoby: powrót – powrót, powrót – zasilanie. Zamawiający musi mieć możliwość wyboru układu pracy poprzez zdalne sterowanie armaturą odcinającą zlokalizowaną za pompą obiegową dedykowaną elektrociepłowni.

Zamawiający nie dopuszcza lokalizacji pompy obiegowej elektrociepłowni w istniejącym budynku Ciepłowni Centralnej.

Praca układu pompowego elektrociepłowni w układzie „z powrotu w zasilanie” przewidywana jest tylko dla okresu letniego a wysokość podnoszenia pompy można przyjąć dla ciśnienia dyspozycyjnego występującego latem tj. 15 m H₂O, temperatura 70/45oC.

PREZES ZARZĄDU

Wigorzata Nisłowska

