



Ciechanów, dnia 11.09.2019r.

NZ – 242 – 16.12 / 2019

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Cz. XII - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie nr 16/2019 - SIWZ z dnia 08.08.2019r. „Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródeł kogeneracyjnych na paliwo gazowe o mocy 1 MWe i 1,86 MWe w ramach zadania. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w wysokosprawnej kogeneracji”

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział 10.1. „*Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów*”. udziela następujących odpowiedzi:

Lp.	Treść pytania	Odpowiedź zamawiającego
Pytania do do SIWZ :		
1.	Prosimy o informację czy teren prowadzenia rurociągów ciepłowniczych, kabli elektrycznych oraz światłowodu jest objęty miejscowym planem zagospodarowania. Jeśli nie, prosimy o załączenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. lokalizacji MOSIR.	Dotyczy lokalizacji MOSIR: teren prowadzenia rurociągów ciepłowniczych, kabli elektrycznych oraz światłowodu nie jest objęty MPZP, w ramach realizacji planuje się wybudowanie przyłączy dla ww. branż dla których nie jest wymagane uzyskanie decyzji celu publicznego
2.	Zgodnie z Załącznik nr 6 do PFU - Uchwała w sprawie m.p.z.p dla Szczurzynek (Tysiąclecia) ścieki sanitarne należy doprowadzić do kolektorów w ul. Tysiąclecia i/lub. Ul. Szcurzynek. Załączone mapy nie pokazują tych kolektorów. Prosimy o załączenie map wskazujących miejsca włączenia.	Mapa z lokalizacją studni wyłączeniowej dla instalacji kanalizacji sanitarnej w załączeniu.
3.	W nawiązaniu do zapisów pkt. 3.2.4 PFU prosimy o określenie czy istnieje połączenie światłowodowe między MOSIR a Ciepłownią i czy będzie mogło zostać wykorzystane do połączenia światłowodowego zespołu kogeneracyjnego z ciepłownią.	Takie połączenie światłowodowe nie istnieje. Należy ułożyć światłowód między kogeneracją a pomieszczeniem włączenia do sieci ciepłowniczej w istniejącym węźle cieplnym zakończonym przełącznicą światłowodową umożliwiającą zestawienie połączenia drogą internetową do Ciepłowni. PEC zabezpieczy dostęp do sieci Internet ze stałym IP.

4.	Prosimy o załączenie mapy , na której będzie wskazane miejsce włączenia się do gazociągu średniego ciśnienia w ul. 17 Stycznia.	Budowa gazociągu średniego ciśnienia zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi przyłączenia jest po stronie PSG, zgodnie z pkt. 15 załączonych warunków technicznych S003/0000016366/00001/2019/00000 z dnia 27.02.2019r miejsce rozgraniczenia sieci gazowej i instalacji nastąpi w punkcie gazowym na terenie posesji.
5.	Prosimy o wskazanie na mapie lub załączenie mapy do warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla lokalizacji przy ul. Tysiąclecia.	W załącznikach nr 1 i 2 do PFU Zamawiający zaznaczył miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
 dr Małgorzata Niestępska