



Ciechanów, dnia 02.04.2020r.

NZ – 242 – 08.2 / 2020

### Wg rozdzielnika

**Dotyczy: Cz. II - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie nr 08/2020 - SIWZ z dnia 30.03.2020r.** „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. polegająca na modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 nr 2.”

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział XIII „*Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego*” udziela następującej odpowiedzi:

Lp.	Treść pytania	Odpowiedź zamawiającego
<b>Pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:</b>		
1.	<p>W związku z zamiarem złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów dotyczących posiadanych referencji zapisanych w Załączniku nr 6 do SIWZ na:</p> <p>„robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanie co najmniej dwóch nowych elektrofiltrów lub dwóch nowych filtrów workowych zainstalowanych za kotłami rusztowymi, pyłowymi lub fluidalnymi opalonymi węglem kamiennym o gwarantowanej umową skuteczności odpylania poniżej <math>\leq 30</math> mg/m<sup>3</sup>u wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,”</p> <p>Prośbę swoją uzasadniamy identycznym procesem odpylania ( instalacji elektrofiltrów) dla kotłów pyłowych, fluidalnych jak i rusztowych.</p> <p>Jednocześnie prosimy o odpowiedz, czy jeśli nie posiadamy referencji dokładnie na kotły rusztowe a posiadamy takie dla kotłów pyłowych lub fluidalnych, czy możemy uczestniczyć w przedmiotowym postępowaniu.</p>	<p>Zamawiający zmienia brzmienie Ust. 3) w <b>Rozdziale VIII. Warunki udziału w postępowaniu. Pkt. 1. Warunkami ubiegania się Wykonawcy o zamówienie są:</b></p> <p><b>Stare brzmienie:</b></p> <p>Ust. 3) Wykonanie co najmniej dwóch nowych elektrofiltrów zainstalowanych za kotłami rusztowymi opalonymi węglem kamiennym o gwarantowanej umową skuteczności odpylania poniżej <math>\leq 30</math> mg/m<sup>3</sup>u wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących tych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - <b>Załącznik Nr 6 – Wykaz wykonanych robót.</b></p>



Telefon (23) 672-33-58 Fax (23) 672-21-60  
e-mail: [pec@pecciechanow.pl](mailto:pec@pecciechanow.pl), [biuro@pecciechanow.pl](mailto:biuro@pecciechanow.pl)  
[www.pecciechanow.pl](http://www.pecciechanow.pl)  
NIP 566-000-52-65

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000134317 Kapitał zakładowy 10 710 770 zł



		<p><b>Nowe brzmienie:</b></p> <p>Ust. 3) Wykonanie co najmniej dwóch nowych elektrofiltrów zainstalowanych za kotłami rusztowymi , <b>pyłowymi lub fluidalnymi</b> opalanymi węglem kamiennym o gwarantowanej umową skuteczności odpylania poniżej <math>\leq 30</math> mg/m<sup>3</sup>u wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących tych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Załącznik Nr 6 – Wykaz wykonanych robót.</p>
--	--	---

Z poważaniem  
Sekretarz Komisji Przetargowej – Grzegorz Dąbrowski